LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) വടകരയിലെ വൈദ്യുതി ഭവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ബാലുശ്ശേരിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായോ; എങ്കിൽ ഈ തീരുമാനത്തിനുപിന്നിലെ കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്നറിയിക്കുമോ ;

(ഡി) വടകരയിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി സ്ഥലവും കെട്ടിടവുമുണ്ടായിരിക്കെ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത ബാലുശ്ശേരിയിലേയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസ് മാറ്റുന്നതിലൂടെ ബോർഡിന് അധിക ബാദ്ധ്യത യുണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നുണ്ടോ;

(ഇ) 220 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന് സമീപപ്രദേശത്തായി സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണോ ബോർഡിലെ നിലവിലെ കീഴ്വഴക്കമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(എഫ്) ഓഫീസ് ബാലുശേരിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതോടെ ഓർക്കാട്ടേരി, കുറ്റ്യാടി, നാദാപുരം, വടകര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസുകൾ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും വളരെയധികം ദൂരത്തേയ്ക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നതുമൂലം ഭരണപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നുണ്ടോ;

&

(ജി) എങ്കിൽ ഈ ഓഫീസ് വടകരയിൽനിന്ന് മാറ്റുന്നതിനായി ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളുമറിയാതെ ഏതാനും ചില ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന നീക്കം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ?

വടകരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ബാലുശ്ശേരിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നകാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ചും ഭരണ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്തുമാണ് വിവിധ ഓഫീസുകളുടെ ആസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വടകര ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ കാര്യത്തിലും മേൽ പരിഗണനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുക.

കെ.എസ്.ഇ.ബി. പുതിയ സെക്ഷൻ

228(242) ശ്രീ. പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പെരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പറമ്പിൽ പീടിക കേന്ദ്രീകരിച്ചും ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇടിമുഴിക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കെ.എസ്.ഇ.ബി. പുതിയ സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

&

(ബി) ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ തലത്തിലോ കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യിലോ നിലവിൽ ഫയൽ ഉണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ നമ്പർ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാമോ?

ഇല്ല. നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലില്ല.

പുളിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ

229(243) ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊണ്ടോട്ടി വൈദ്യുത ഡിവിഷന് കീഴിൽ പുളിക്കൽ കേന്ദ്രമായി 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അതിൻമേൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുമോ?

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുളിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആറ് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഒരു 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 27-2-2013-ൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഭരണാനുമതി നല്കിയിരുന്നു. സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്കിലെ ചെറുകാവ് വില്ലേജിൽ ഇതിനായി സ്ഥലം ബോർഡ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2018-ലെ കാലവർഷത്തിൽ ടി പ്രദേശത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് പ്രസ്തുത സ്ഥലം സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് NIT (National Institute of Technology)- യിലെ വിദഗ്ധരിൽനിന്നും കെ.എസ്. ഇ.ബി. അഭിപ്രായം തേടുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ടി സ്ഥാപനത്തിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഇതുസംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മൺതിട്ടകൾ ഉള്ള സ്ഥലം ആയതിനാൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിനായി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുമെന്നും സ്ഥലത്തെ മണ്ണിന്റെ ഘടന കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത സ്ഥലം അനുയോജ്യമല്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത ഉള്ളതിനാൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് മേൽ സ്ഥലം അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പും റിപ്പോർട്ട് നല്കി. ടി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുളിക്കൽ പ്രദേശത്ത് മറ്റ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. ട്രാൻസ്മിഷൻ നോർത്ത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പന്തീരൻകാവിൽ ഒരു

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly